



CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Nr 002/01

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: *Zakład Automatyki „POLNA” S.A.
37-700 Przemyśl, ul. Obozowa 23*

Nazwa i adres producenta: *Zakład Automatyki „POLNA” S.A.
37-700 Przemyśl, ul. Obozowa 23*

Nazwa wyrobu: *Regulatory hydrauliczne różnicy ciśnień bezpośredniego działania*

Typ (odmiany): *ZSG 5; ZSG 6; ZSG 7*

Podstawowe parametry: *DN: 15, 20, 25, 32; Kvs: 1; 1,6; 2,5; 3,6; 5; 5,7; 7,2; 10
Zakres nastaw Δp : 100; 200; 400 kPa*

Symbol SWW: *0912 - 11*

Wyrób spełnia wymagania zawarte w: *PN-82/M-42050 Automatyka przemysłowa. Regulatory o bezpośrednim działaniu. Wymagania i badania.*

Zgodnie ze sprawozdaniem z badań wykonanych przez: *Laboratorium Wodne Przepływowych Elementów Wykonawczych PIAP*

Nr i data sprawozdania: *Raport z badań DPQ – LW Nr 001/01; 14.09.2001*

Okres ważności: od *7.11.2001* do *6.11.2004*
Prawo do posługiwania się certyfikatem zgodności dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.

PEŁNOMOCNIK
D/S CERTYFIKACJI

prof. dr inż. Tadeusz Missala

DYREKTOR PIAP

doc. dr inż. Stanisław Kaczanowski

Warszawa, dnia: *7.11.2001*